

АКТ  
проведения практической тренировки  
по отработке плана эвакуации на случай и действий при возникновении пожара  
в здании МБСЗ Росстат № 2 ул. Комсомольская № 3

г. Салехард

"02" 09 2014 года

Комиссия в составе:

Начальник СНО по вед. г. Салехард Чусов А.С.  
Начальник смены ГОИЧЕ Логинцев О.В.  
Директор МБСЗ Росстат № 2 Ревизкова Е.А.

**Характеристика здания с пребыванием людей:**

Размеры в плане 120 x 100 м; степень огнестойкости II; этажность 3-2-4; количество эвакуационных выходов 13 с первого этажа, с последующих этажей 13; система оповещения людей о пожаре 3-10 типа в исправном состоянии; количество человек, подлежащих эвакуации 281, из них сотрудники 32.

**Время:**

- подачи вводной о возникновении пожара 15 час. 35 мин.
- срабатывания системы оповещения 15 час. 46 мин.
- начала эвакуации из здания 15 час. 36 мин.
- завершения эвакуации из здания 15 час. 39 мин.
- окончания переключки эвакуируемых людей 15 час. 42 мин.

**Результаты эвакуации:**

Фактическое время эвакуации людей 3 мин.  
Количество эвакуированных / в том числе обслуживающего персонала 1  
Количество используемых эвакуационных выходов из здания 5  
Количество постов безопасности у выходов имеются  
Наличие списков эвакуируемых людей имеются.

**Замечания по эвакуации:**

Замечаний нет.

Оценка действий обслуживающего персонала

удовлетворительно

Подписи членов комиссии:

  
Чусов А.С.  
Логинцев О.В.  
Ревизкова Е.А.