

АКТ

проведения практической тренировки
по отработке плана эвакуации на случай и действий при возникновении пожара
в здании МБСЗ СОСН №2 ул. Комсомольская №3

г. Салехард

"02" 09 2014 года

Комиссия в составе:

Начальник СНО по вед. г. Салехард Чусов А.С.
Начальник смены ГОЧС Логинцев О.В.
Директор МБСЗ СОСН №2 Ревинская Е.А.

Характеристика здания с пребыванием людей:

Размеры в плане 120 x 100 м; степень огнестойкости II; этажность 3-2-4; количество эвакуационных выходов 13 с первого этажа, с последующих этажей 13; система оповещения людей о пожаре 3-10 типа в исправном состоянии; количество человек, подлежащих эвакуации 281, из них сотрудники 32.

Время:

- подачи вводной о возникновении пожара 15 час. 35 мин.
- срабатывания системы оповещения 15 час. 46 мин.
- начала эвакуации из здания 15 час. 36 мин.
- завершения эвакуации из здания 15 час. 39 мин.
- окончания переключки эвакуируемых людей 15 час. 42 мин.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 3 мин.
Количество эвакуированных / в том числе обслуживающего персонала 1
Количество используемых эвакуационных выходов из здания 5
Количество постов безопасности у выходов имеются
Наличие списков эвакуируемых людей имеются.

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет.

Оценка действий обслуживающего персонала

удовлетворительно

Подписи членов комиссии:

Чусов А.С.
Логинцев О.В.
Ревинская Е.А.

